

第 55 回 発電用設備規格委員会 火力専門委員会 溶接分科会 議事録

1. 日 時:2013 年 5 月 16 日(木) 13 時 30 分～17 時 20 分
2. 場 所:日本機械学会 第3・4会議室
3. 出席者:青山(東大)、樺田(三菱重工)、茂田井(東電)、幅野(IHI)、原田(東芝)、逢澤(日立)、飯田(東電)、水谷(東工大)、中村(中電)、根岸(関電)
代 理:なし
欠 席:山下(神鋼)、鈴木(日溶協)
オブザーバー:長谷川(発電技検)
事務局:海野(記)

4. 配付資料

- 55-1 . 第 54 回溶接分科会議事録(案)
- 55-2 . 溶接分科会委員名簿
- 55-3 . 第 63 回火力専門委員会議事録(案)
- 55-4 . 第 64 回規格委員会議事録(案)
- 55-5 . 審議レビュー票
- 55-6 . ASME 規格値取込み方針内規に関する発電用設備規格委員会書面投票結果及び意見対応案

5. 議事

(1) 前回議事録確認

[資料 55-1]

前回議事録(案)について確認を行った結果、意見等は特になく、議事録案は承認された。

(2) 分科会委員・役員の承認

[資料 55-2]

新任候補として長谷川氏が推薦されたことおよび再任候補として青山委員、幅野委員、原田委員の再任意向が報告され、出席委員全員の賛成により次回火力専門委員会への推薦が承認された。また、橋本委員の退任が報告された。

なお、青山主査の委員再任に伴い主査の互選が行われ、出席委員全員の賛成により青山委員が再任候補として次回火力専門委員会への推薦が承認された。

(3) 報告事項

(3-1) 火力専門委員会報告

[資料 55-3]

第 63 回火力専門委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の承認
- ・ 溶接分科会委員・役員の承認
- ・ 第 54 回溶接分科会報告
- ・ SI 換算ルール火力・原子力専門委員会書面投票結果報告
- ・ ファイル共有システムローカルルールの承認について

火力専門委員会での承認を受け、次回より欠席委員への会議資料郵送は取り止め、ファイル共有システムからの閲覧・ダウンロードで代替されることとなった旨事務局より報告された。なお、今後は開催案内と合わせて出欠確認を行い、欠席委員(催促後も出欠の返答の無い委員含む)の資料準備は行わないことも合わせて事務局より報告された。

(3-2) 規格委員会報告

[資料 55-4]

第 64 回規格委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の承認
- ・ 火力専門委員会報告
- ・ ASME 規格値を規格に取り入れる場合の取扱いに関する内規案の書面投票開始の承認
- ・ 火力専門委員会関連の審議事項は無し

(3-3) ASME 規格値取込み方針内規に関する規格委員会書面投票結果報告 [資料 55-6]

標題の件、発電用設備規格委員会での書面投票結果を報告した。

◎ 発電用設備規格委員会書面投票結果

書面投票番号: No. 218

投票議案名: 発電用設備規格委員会「ASME 規格値取込み方針内規」提案の承認

書面投票期間: 2013年3月14日～2013年4月15日

投票結果: 可決

投票成立: 委員総数の5分の4以上(23 票)の 24 票の投票があり、投票成立

投票採決: 投票数の3分の2以上(16 票)の 22 票の賛成票があり、意見付反対票がなかったため、投票議案は可決された。

<投票内訳>

委員 28 名中	賛成 22 名
	反対 0 名
	保留 2 名
	不投票 4 名

(4) 審議事項

(4-1) ASME 規格値取込み方針内規に関する規格委員会書面投票意見対応(案) [資料 55-6]

保留意見、参考意見のうち、火力設備規格に関係するものについての対応案について、審議を行った。

審議の結果、対応案の通り専門委員会に提案することとなった。また、今後、修正意見等のコメントがあれば、次回規格委員会までに連絡することとした。

(4-2) レビュー票審議

[資料 55-5]

VI章

アーティクル1(長谷川氏)(審議対象:T-110～190)

- ・ T-150 火技解釈に定める試験方法, 試験要員の場合には, デモンストレーションが不要となるように記載を検討
- ・ T-120 誤記修正

アーティクル2(原田委員)(審議対象:T-210～292, APPENDIX I, II, IV, VII, VIII, IX)

- ・ デジタル放射線透過試験, イメージングプレートについては詳細規定には取り込むが, 省令要求外とする。(基本規定には取り込まない)
- ・ ASME 規格値取り込み方針内規に従い修正(VII-270)
- ・ IX-290 「文書化」→「文書」に修正

アーティクル6(中村委員)(審議対象:T-610～693, APPENDIX I, II, III)

- ・ PT の試験温度の上限について JIS を確認
- ・ 図III-630 誤記修正

アーティクル9(原田委員)(審議対象:T-990～992)

- ・ 初版確定

図表(原田委員)

- ・ ASME 規格値取り込み方針内規に従い修正

VII章

アーティクルII(樺田副主査)(審議対象:QW-200～251)

- ・ QW-251 以降は次回以降審議

6. 次回開催予定

日 時: 2013 年 7 月 10 日(木)13:30～17:00

場 所: 日本機械学会 第3,4 会議室

以 上