

第 59 回 発電用設備規格委員会 火力専門委員会 溶接分科会 議事録

1. 日 時: 2014 年 2 月 20 日 (木) 13 時 30 分 ~ 17 時 20 分

2. 場 所: 日本機械学会 第 3・4 会議室

3. 出席者: 青山(東大)、樺田(MHPS)、茂田井(東電)、原田(東芝)、鈴木(日溶協)、中村(中電)、
根岸(関電)、長谷川(発電技検)

代 理: なし

欠 席: 幅野(IHI)、山下(神鋼)、逢澤(MHPS)、飯田(東電)、水谷(東工大)

オブザーバー: なし

事務局: 海野(記)

4. 配付資料

59 - 1 . 第 58 回溶接分科会議事録(案)

59 - 2 . 溶接分科会委員名簿

59 - 3 . 第 66 回火力専門委員会議事録(案)

59 - 4 . 第 67 回規格委員会議事録(案)

59 - 5 . 審議レビュー票

5. 議事

(1) 前回議事録確認

[資料 59-1]

前回議事録(案)について確認を行った結果、意見等は特になく、議事録案は承認された。

(2) 分科会委員・役員の承認

[資料 59-2]

新任・再任・退任の対象者無しが確認された。

(3) 報告事項

(3 - 1) 火力専門委員会報告

[資料 59-3]

第 66 回火力専門委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の推薦承認
- ・ 各分科会委員・役員の承認
- ・ 第 57・58 回溶接分科会報告
- ・ 発電用設備規格委員会補足倫理規定案の対応について
- ・ 委員会資料取り扱い内規案の対応について
- ・ 次期火力専門委員長の選任結果について

(3 - 2) 規格委員会報告

[資料 59-4]

第 67 回規格委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の承認

- ・ 火力専門委員会報告
- ・ 発電用設備規格委員会補足倫理規定案の可決(運営企画委員会への上程)
- ・ 委員会資料取り扱い内規案再投票の承認
- ・ 火力専門委員会関連の審議事項は無し

(4) 審議事項

(4 - 1) レビュー票審議

[資料 59-5]

章

アーティクル1(長谷川委員)

(審議対象:T-120,150)

- ・T-120.2 火技解釈に定めている有資格者について規定していた T-120.2 を削除し, JISZ 2305 を T-120.1(f) に規定する。
- ・T-150 前回分科会にて(d)項として追記することとした火技解釈に関する規定は追記しないこととする。また, 全般的に表現の見直しを実施する。
- ・第 章 ~ 章、 章で 章の非破壊試験を引用している箇所を再整理し、規格全体として抜けがないことを確認する。

アーティクル6(中村委員)

(審議対象:T-610 ~ 692, APPENDIX ,)

- ・J S M E 規格に引用されている ASME の内容を確認した。J S M E 規格に引用されている ASME (Subsection B) の取り込みについては他分科会の検討状況も確認のうえ再度審議する。

章

APPENDIX B(樺田委員)

(審議対象: APPENDIX B)

- ・QW-483 PQR の推奨フォーマット中の「Current」と「Amps」の和訳が両者とも「電流」となっているため、「Current」については「交流 / 直流」とする。

6. 次回開催予定

日 時: 2014 年 5 月 12 日(月)13:30 ~ 17:00

場 所: 日本機械学会 第 3,4 会議室

以 上