

第 60 回 発電用設備規格委員会 火力専門委員会 溶接分科会 議事録

1. 日 時:2014 年 5 月 12 日(月) 13 時 30 分～16 時 15 分

2. 場 所:日本機械学会 第4・5会議室

3. 出席者:青山(東大)、樺田(MHPS)、茂田井(東電)、幅野(IHI)、逢澤(MHPS)、飯田(東電)、中村(中電)、根岸(関電)

代 理:幸[原田(東芝)]

欠 席:山下(神鋼)、鈴木(日溶協)、水谷(東工大)、長谷川(発電技検)

オブザーバー:鈴木(東電)

事務局:海野(記)

4. 配付資料

60-1 . 第 59 回溶接分科会議事録(案)

60-2 . 溶接分科会委員名簿

60-3 . 第 67 回火力専門委員会議事録(案)

60-4 . 第 68 回規格委員会議事録(案)

60-5 . 審議レビュー票

5. 議事

(1) 前回議事録確認

[資料 60-1]

前回議事録(案)について確認を行った結果、意見等は特になく、議事録案は承認された。

(2) 分科会委員・役員の承認

[資料 60-2]

茂田井委員、山下委員、水谷委員の再任意向が報告され、審議の結果出席委員全員の賛成により次回火力専門委員会への推薦が承認された。また、新任・退任の対象者無しが確認された。茂田井幹事の委員再任に伴い幹事の互選が行われ、茂田井委員が再任候補として選任され、次回火力専門委員会への推薦が承認された。

(3) 報告事項

(3-1) 火力専門委員会報告

[資料 60-3]

第 67 回火力専門委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の推薦承認
- ・ 各分科会委員・役員の承認
- ・ 第 59 回溶接分科会報告
- ・ 委員会資料取り扱い内規案の書面投票対応について
- ・ 発電用火力設備規格エンドース審査の状況について

(3-2) 規格委員会報告

[資料 60-4]

第 68 回規格委員会の審議内容のうち、火力に関連する内容が報告された。特記事項は以下

の通り。

- ・ 火力専門委員会委員・役員の承認
- ・ 火力専門委員会報告
- ・ ホームページファイル共有システムの正式運用開始と愛称 CS キャビネットの報告
- ・ 火力専門委員会関連の審議事項は無し

(4) 審議事項

(4-1) レビュー票審議

[資料 60-5]

VI章

アーティクル4(逢澤委員)

(審議対象:T-434～484, APPENDIX D)

- ・T-434.1.7 区分の根拠の記載を修正(配管用の校正試験片の曲率の変更に伴い、保安水準が緩やかになる可能性があるが、必要な保安水準が保たれていることについて記載する)。
- ・T-434.5, 466, 475 他章(構造側)の規定内容を再度確認し、変更区分を決定する。
- ・T-463.1.4 「component」の和訳を「構成要素」から「機器」に修正。
- ・APPENDIX D 「through wall」の和訳を「板厚(高さ)方向」に統一し、用語集に反映する。

VII章

アーティクルIV(茂田井幹事)

(審議対象:QW-400～403.2)

- ・QW-402.18 重ね継ぎ手の重ね代の増加や層数の減少については溶接性への影響が小さいことなど、必要な保安水準を確保できる根拠を明記する。

6. 次回開催予定

日 時: 2014 年 7 月 23 日(水) 13:30～17:00

場 所: 日本機械学会 第 3,4 会議室

以 上